

令和7年度 浄水の放射性物質測定結果表

第1浄水場 (採水地点:円良田農民センター (円良田地内)) 単位:Bq/kg

検査項目	基準	6月	9月	12月	3月
		令和7年6月9日	令和7年9月8日	令和7年12月8日	令和8年3月2日
Cs-134	1未満	不検出	不検出	不検出	不検出
Cs-137	1未満	不検出	不検出	不検出	不検出

第2浄水場 (採水地点:川輪集会所 (関地内)) 単位:Bq/kg

検査項目	基準	6月	9月	12月	3月
		令和7年6月9日	令和7年9月8日	令和7年12月8日	令和8年3月2日
Cs-134	1未満	不検出	不検出	不検出	不検出
Cs-137	1未満	不検出	不検出	不検出	不検出

令和7年度 浄水のフッ素化合物検査結果表

第1浄水場 (採水地点:円良田農民センター (円良田地内)) 単位:mg/L

検査項目	基準	9月
		令和7年9月8日
PFOS及びPFOA	0.00005以下	0.000009

第2浄水場 (採水地点:川輪集会所 (関地内)) 単位:mg/L

検査項目	基準	9月
		令和7年9月8日
PFOS及びPFOA	0.00005以下	0.000016

各水源 単位:mg/L

検査項目	基準	第1水源	第2水源	第3水源	第4水源
		令和7年9月8日	令和7年9月8日	令和7年9月8日	令和7年9月8日
PFOS及びPFOA	0.00005以下	0.000018	0.000013	0.000016	0.000015

各水源付近の河川 単位:mg/L

検査項目	基準	第1水源付近	第2水源付近	第3水源付近	第4水源付近
		令和7年9月8日	令和7年9月8日	令和7年9月8日	令和7年9月8日
PFOS及びPFOA	0.00005以下	0.000014	—	0.000008	0.000018

※第2水源は付近に河川がないため採水不可