

美里町消防団第4分団車庫・詰所整備事業公募型プロポーザル質問書に対する回答書

No.	該当箇所			質問内容	回答
	図書名	ページ	項目		
1	実施要領	P.1	第1 4(2) 建築確認申請について	確認申請は建築主事の他、民間の指定確認検査機関に提出することも可能ですか。またこれらの申請・検査費用は選定事業者側での費用負担となりますか。	建築確認申請の提出先は、建築主事または指定確認検査機関のいずれでも差し支えありません。また、各種申請・検査に要する費用および手続きに係る経費は、すべて選定事業者の負担（提案金額に含むもの）とします。
2	実施要領	P.1	第1 4(5) その他について	敷地の測量や地質調査は実施済みですか。済みの場合、それらの成果物資料を質疑回答とあわせご提供いただけますか。未実施の場合、これらの調査は選定事業者側で実施するものですか。実施する場合、その費用は別途となりますか。 また、審査後の地質調査の結果により、地盤補強工事が必要となった場合、この分の費用は追加費用として支給が認められますか。	敷地の測量は実施済みです。地質調査は実施していません。地質調査が必要な場合は選定事業者の費用負担において、提案金額に含めて実施してください。なお、地質調査の結果、想定を著しく超える地盤補強工事が必要となった場合、その費用負担については発注者と選定事業者間で別途協議するものとします。
3	実施要領	P.2	第2 1 対象地について	当該計画敷地における敷地測量図のCAD データは質疑回答とあわせご提供いただけますか。	敷地測量図のCADデータの提供を希望する場合は、要綱第6その他3-(3)と同じく事務局まで申し出てください。
4	評価基準	P.2	第3 2 プレゼンテーションについて	プロジェクターを使用する場合、PC と接続するために必要なケーブルはPC 側にHDMI ケーブルの受け口があれば接続できますか。	ご認識のとおりです。
5	実施要領	P.1	設計業務	測量図面のCAD 用データ、PDF 図面を頂けますでしょうか。	No.3 をご参照ください。
6	実施要領	P.2	地下式消火栓	町内で既設置の地下式消火栓を確認させて頂けますでしょうか。	可能です。ただし、事前に事務局と日程調整を行っていただき、事務局職員が同行の上でご案内する形となります。
7	実施要領	P.2	要求性能水準	第2分団の見学を希望しますが、ご対応は可能ですでしょうか。	可能です。要綱第6その他3-(2)のとおりです。
8	実施要領	P.3	第2-3	提案見積上限額には、地盤補強費用や地中埋設物の撤去費用など、調査しないと不明な部分については、別途追加費用をご負担いただけるという理解で差し支えないでしょうか。	No.2 をご参照ください。 なお、地中埋設物の撤去が必要となった場合やその他調査等によって判明した不明な点の費用負担は、発注者と選定事業者間で別途協議するものとします。
9	実施要領	P.3	第2-4 基本事項	車庫について、全高2.75m以上、室内天井を確保すればよいでしょうか。	ご認識のとおりです。
10	実施要領	P.3	第2-4 基本事項	車庫について、収納棚の素材や、長さや奥行き等は、提案という理解で良いでしょうか。	要綱第2提案募集の内容5(1)のとおり、第2分団車庫と同等又は同等以上の規模で提案してください。
11	実施要領	P.3	第2-4 基本事項	詰所について、空調と照明はあらかじめ設置という理解でよいですか。	要綱第2提案募集の内容5(1)のとおり、第2分団詰所と同等又は同等以上の設備内容で提案してください。
12	実施要領	P.3	第2-4 基本事項	外構について、ホースハンガー、地下式消火栓、水道栓の具体的な仕様等は、提案という理解で良いでしょうか。	ホースハンガーは第2分団詰所敷地内に設置されている仕様と同等の物で、地下式消火栓及び水道栓の仕様等は提案による物とします。
13	実施要領	P.3	第2-5-(1)	「第2分団車庫・詰所及び外構（令和6年度整備）」と同等又は同等以上の規模及び設備となっておりますが、詳細を確認する為、提供頂く事は可能ですでしょうか。	要綱第6その他3-(2)及び(3)のとおり、見学及び図面等の閲覧が可能です。
14	評価基準	P.3	第3-2 第二次審査	「参加表明書・提案書のみを使用して・・・」とありますが、プロジェクター等で投影用に再構成したものの投影はよろしいでしょうか。（あくまで新たな提案は含まず、提案書に掲載しているものという意味です。）	差し支えありません。
15	実施要領			埋蔵文化財包蔵地区域内でしょうか？区域内の場合調査済みでしょうか？未調査の場合で埋蔵物が出た場合は費用・工期等はどうか検討されていますでしょうか？	対象地は、周知の埋蔵文化財包蔵地には該当していません。なお、施工中に埋蔵文化財が発見された場合は、発注者と選定事業者間で別途協議するものとします。
16	実施要領			地盤調査済みでしょうか？未調査の場合、調査結果による地盤改良工事が必要な場合の費用・工期等はどうか検討されていますでしょうか？	No.2 をご参照ください。